การจัดการความรู้ (KM)	One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง)

หัวเรื่อง	ตรวจสอบความพร้อมของห้องอบรม (301)	เลขที่เอกสาร	02/56
		วันที่รายงาน	กุมภาพันธ์ 2556

ประเภท	☑ ความรู้พื้นฐาน ☐ การแก้ไขปรับปรุง ☐ ความยุ่งยาก / ปัญหาที่เกิดขึ้น	หัวหน้ากลุ่มงาน	หัวหน้างาน	ผู้จัดทำ
		วัชรี คลี่สุวรรณ		ปวริศวร์

วัตถุประสงค์ เพื่อตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคภายในห้องอบรม 301 ก่อนเวลาอบรม 30 นาที



สัญลักษณ์

๑ สวิตซ์ไฟฟ้าแสงสว่าง (1 = เลขแถวของโคมไฟ)

โคมไฟ

ตู้ควบคุมไฟฟ้า (ปลั๊กไฟบริเวณโต๊ะวิทยากร)

สวิตซ์ควบคุมเครื่องปรับอากาศ

เริ่มการตรวจสอบ

1. เปิดสวิตซ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 1 - 5
2. ON สวิตซ์เครื่องปรับอากาศ กำหนดอุณหภูมิที่ 25 – 26 องศา
3. ON เบรกเกอร์ ในตู้ควบคุมไฟฟ้า : สังเกตไฟสีแดงหลังตู้ จะติดสว่าง แสดงสถานะพร้อมใช้งาน
4. ตรวจดูตำแหน่งการจัดวาง จำนวนของโต๊ะ- เก้าอี้
   - จำนวนของวิทยากร
   - จำนวนของผู้เข้าอบรม
   - จำนวนเจ้าหน้าที่
5. ความสะอาดภายในห้องอบรม

หมายเหตุ

- *จำนวนผู้อบรมปกติ 36 คน สามารถสำรองเพิ่มได้อีก 6 คน และ/หรือต้องการสำรองเพิ่ม สามารถเพิ่มเก้าอี้เลคเชอร์ได้ 8 – 10 คน*
- *ข้อมูลนี้สำรวจเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556*

ผลที่ได้รับ											
	วันที่										
	ผู้ถ่ายทอด										
	ผู้รับการถ่ายทอด										